

Rouen, le 8 janvier 2020

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE GUEUTTEVILLE-LES-GRES
295 rue de la Fonderie
76460 GUEUTTEVILLE-LES-GRÈS

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
CCCA SECTEUR MANNEVILLE-ES-PLAIN

Prélèvement 00256626
Unité de gestion CCCA SECTEUR MANNEVILLE-ES-PLAIN (UGE 0192)
Installation MANNEVILLE-ES-PLAIN (UDI 000474)
Point de surveillance Point communal (S 0000000627)
Commune GUEUTTEVILLE-LES-GRES
Localisation exacte GUEUTTEVILLE LES GRES

Prélevé le : lundi 23 décembre 2019 à 12h33
par : LEA MELISSE
Type visite : D1
Type d'eau : T
Motif : contrôle sanitaire

Mesures de terrain

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

Aspect (qualitatif)	0 SANS OE				
Couleur (qualitatif)	0 SANS OE				
Odeur (qualitatif)	0 SANS OE				
Saveur (qualitatif)	0 SANS OE				
Turbidité néphélobimétrique NFU	0.54 NFU				2.00
Température de l'eau	9.4 °C				25.00
Conductivité à 25°C	711 µS/cm			200.00	1 100.00
pH	7.5 unité pH			6.50	9.00
Chlore libre	0.35 mg(Cl ₂)/L				
Chlore total	0.41 mg(Cl ₂)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : 76D1

Code SISE de l'analyse : 00256689

Référence laboratoire : E.2019.31103-1

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	27 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0		

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH ₄)	<0,02 mg/L				0,10
Nitrates (en NO ₃)	21,0 mg/L		50,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00256626)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/La directrice générale
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Dominique BUNEL