

Rouen, le 29 septembre 2026

MONSIEUR
COMMUNAUTE COMMUNE COTE D'ALBATRE
48 bis route de Veulettes

76450 CANY-BARVILLE

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
CCCA SECTEUR MANNEVILLE-ES-PLAIN

Prélèvement 00309156
Unité de gestion CCCA SECTEUR MANNEVILLE-ES-PLAIN (UGE 0192)
Installation MANNEVILLE MOULIN (LE) (TTP 000686)
Point de surveillance SORTIE DE LA STATION (P 0000000766)
Commune MANNEVILLE-ES-PLAINS
Localisation exacte ROBINET ÉGLISE, CHANGEMENT DE CLES DU RÉSERVOIR

Prélevé le : jeudi 10 septembre 2026 à 11h10
par : ELSA LECOURT
Type visite : AA
Type d'eau : T1
Motif : contrôle sanitaire

Mesures de terrain

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

Couleur (qualitatif)
Saveur (qualitatif)
Turbidité néphélométrique NFU
Température de l'eau
Conductivité à 25°C
pH
Chlore libre
Chlore total

0 SANS OE
0 SANS OE
0,20 NFU
18 °C
705 µS/cm
7,1 unité pH
0,39 mg(Cl₂)/L
0,42 mg(Cl₂)/L

2,00
25,00
200,00
1 100,00
6,50
9,00

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A

Code SISE de l'analyse : 00309216

Référence laboratoire : E.2026.16364-2

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h
Bactéries coliformes /100ml-MS
Escherichia coli /100ml - MF
Entérocoques /100ml-MS
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml

7 n/mL
<1 n/mL
<1 n/(100mL
<1 n/(100mL
<1 n/(100mL
<1 n/(100mL

0
0

0

0

EOUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

Titre alcalimétrique complet
Titre hydrotimétrique

27,3 °f
27,1 °f

MINERALISATION

Sulfates
Chlorures

3,79 mg/L
32,0 mg/L

250,00
250,00

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH₄)
Nitrites (en NO₂)
Nitrates/50 + Nitrites/3
Nitrates (en NO₃)

<0,020 mg/L
0,022 mg/L
0,44 mg/L
21,5 mg/L

0,10
1,00
50,00

0,10

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total

0,50 mg(C)/L

2,00

COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS

1,4 dioxane

<0,10 µg/L

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00309156)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le directeur général
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Anne GERARD